

**Společenství vlastníků
domu č.p. 85 - 91**

**pan Jaromír Topolský
Stavařov 85 - 91
530 02 Pardubice**

*Pardubice
1. prosince 2017*

Záznam kontroly požární ochrany

Dne 29.11.2017 provedl Ing. Miroslav Váša - osoba odborně způsobilá v oboru PO - ve Vašem bytovém domě kontrolu zaměřenou na dodržování předpisů o požární ochraně.

Kontrolou byly zjištěny následující závady:

Pro č.p. 85:

- 1) Sklepní prostory- ve společných sklepních prostorech není instalován přenosný hasicí přístroj.

Pro č.p. 86:

Kontrolou nebyly zjištěny požární závady.

Pro č.p. 87:

Kontrolou nebyly zjištěny požární závady.

Pro č.p. 88:

- 1) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy botníky a stolky před rozvaděči atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, není volný přístup k rozvaděči, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci obyvatel).

Pro č.p. 89:

- 1) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy lavice, skříňky před schodišťovými stupni (4. a 1.p.), květiny na schodišťových stupních atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek PO).

Pro č.p. 90:

- 1) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty (5.p., 4.p a 3.p.) jsou odloženy botníky pod (nebo nad) schodišťovými stupni, pracovní deska, skříňky atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci obyvatel).

Pro č.p. 91:

Kontrolou nebyly zjištěny požární závady.

Uvedené závady odstraňte v termínu do 31.12.2017.

Další kontrola požární ochrany bude provedena v roce 2018.

S pozdravem

Ing. Miroslav Váša
poradce v oboru požární ochrany